

**Техническая спецификация к закупке
«Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их частей»**

1 Предмет работ (услуг)

Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей. Диагностика бытовой техники на предмет неисправностей, устранение выявленных неисправностей.

2 Обоснование работ (услуг)

Техническое обслуживание бытовой техники (кондиционеров, сплит-систем, холодильников, диспенсеров). Диагностика на предмет неисправностей, устранение данных неисправностей бытовой техники в помещениях филиала.

3 Объем работ (услуг)

Таблица 1. Перечень работ (услуг)

№	Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг/работ (с указанием этапов, под этапов)	Ед. изм.	Кол-во (Объем)	Целевые показатели по доле местного содержания, %
	Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей. Диагностика бытовой техники на предмет неисправностей, устранение данных неисправностей, в т.ч.:			100
1.	Обслуживание кондиционеров, сплит-систем в т.ч.:			
	<u>Техническое обслуживание:</u> - осмотр корпуса кондиционера на наличие механических повреждений на нем и в его узлах; - очистка корпуса и теплообменника (находится на внешнем блоке кондиционера) механическим и гидравлическим способами, очистка посредством мойки высокого давления или компрессора; - качественная очистка теплообменника (во внутреннем блоке); - дезинфекция кондиционера; - очистка парогенератором при необходимости; - очистка воздушных фильтров (находятся во внутреннем блоке			

	кондиционера) и воздухозаборных решеток; - осмотр пульта дистанционного управления кондиционера, перепрограммирование (если необходимо); - проверка исправности механических жалюзи; - контроль корректности работы лопастей вентиляторов (их очистка при необходимости); - оценка работы системы прохождение хладагента и проверка ее целостности. - дозаправка хладагентом (если необходимо); - протяжка соединений клем; - контроль работы компрессора, проверка наличия посторонних шумов. - электрическая проверка обмоток компрессора; - тестирование работы системы во всех доступных режимах; - контроль исправности индикации режимов; - краткие советы по правильной эксплуатации кондиционерного оборудования для пользователей; - выезд на объект.			
	<u>Перечень оборудования:</u>			
	Кондиционер MITSUBISHI MCF/MU (У)	шт	2	
	КондиционерСплитHITACHI-FS-24H (У)	шт	1	
	КондиционерYORK MHH-12 (У)	шт	2	
	Кондиционер Алмаком 09 (У)	шт	10	
	Кондиционер СПЛИТ-система ACH-08H4 (У)	шт	1	
	Кондиционер LG S 324LHP (У)сост.из наруж.блока,внутр.блока и низкотемпер-го	шт	1	
	Кондиционер ACH-24 H7	шт	1	

Кондиционер ACH-09 H2	шт	2
Кондиционер настенный S от 25 м2	шт	9
Кондиционер бытовой (У)	шт	1
Кондиционер Оконный DAWEE	шт	1
Сплит-системы LG 24 LHP	шт	2
Сплит-системы LG 09 LHP	шт	15
Сплит-система Фантазия FS-12H	шт	3
Сплит система KFR 2347	шт	3
Сплит-системы LG 12 LHP	шт	3
Сплит-система Panasonic	шт	5
Кондиционер Сплит - система (У)	шт	5

4. Место выполнения работ (оказания услуг)

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту машин и оборудования офисных должны быть оказаны и сданы Заказчику по адресу Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, пос. Желаетов, промзона 1 АУП филиал ИТЦ.

5. Сроки выполнения работ (оказания услуг)

Начало с даты подписания договора, завершение по 31.12.2016г.

6. Общие требования

6.1 Потенциальный поставщик должен иметь все разрешительные документы в соответствии с законодательством РК, необходимых для исполнения указанных услуг.

Специалист 1кат. ОСМиАР

.....*О.И. Новикова*.....

Новикова О.И.