



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота:

Наименование лота:

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Процент содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									
						Условное обозначение, марка/модель тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты, нормативные технические документы, используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с указанием прав собственности завод-изготовитель товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода изготовителя потенциального поставщика	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Срок поставки товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый поставщиком	Для местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	Разъем для трех РПНД-1-10Б/400-ПРНЗ-10	Обозначение: РПНД-1-10Б/400; Номинальное напряжение, кВ-10; Номинальный ток, А-400; Коммутационное исполнение: УЗО-1; Исполнение изоляции: Б; Колонет: Воздухоизолированный; Привод: разъемный; Тип: ПРНЗ-10	шт	1,000	70,00										

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

60 000 000

1 Место поставки

УМГ "Казылорда", г. Казылорда, 120018, ул. Бейбарыс Султан № 1.

2 Срок поставки

В течение 70 дней со дня подписания Договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

2016 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

Новый

СПЕЦИАЛИСТ ПО СНАБЖЕНИЮ ОТДЕЛА ЗАКУПОК И МОНИТОРИНГА ДОГОВОРОВ

ЕСЕНБЕКОВ Г.К.

НАЧАЛЬНИК ПТС

КУЛЫБАДЗАРОВ К.А.

Примечание:
1. Графы 7-16 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 7 – 16 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 7 – 16 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального поставщика либо ее отсутствию, тендерная заявка потенциального поставщика признается несоответствующей требованиям тендерной документации.