

Техническая спецификация к тендеру
«Работы по техническому обслуживанию резервуаров/цистерн и аналогичного емкостного оборудования»

1 Предмет работы

Техническое обслуживание оборудования АГПТ Таразского ЛПУ

2 Обоснование работы

В связи с истечением срока освидетельствования баллона для автоматической системы пожаротушения на ЭГПА КС-5 Таразского ЛПУМГ (требования «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением» -техническое освидетельствование проводится через 10 лет, срок переосвидетельствования прошел в 2014г), требуется освидетельствования баллона с целью продления срока эксплуатации с последующей заправкой баллона огнетушащим веществом.

3 Объем работ

Таблица 1. Перечень услуг

№№ п/п	Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ	Ед. изм.	Колич ество	Целевые показатели по доле местного содержания, %
1	2	3	4	5
1	Извлечение баллона из блоков ГПА на КС-5 «Тараз»	шт	1	100
2	Транспортировка баллона до места проведения освидетельствования	шт	1	100
3	Дегазация баллона	шт	1	100
4	Испытание баллона неразрушающими методами (наружный осмотр, внутренний осмотр, испытание пробным давлением)	шт	1	100
5	Выдача заключений по результатам обследования баллона	шт	1	100
6	Восстановление лакокрасочного покрытия баллона	шт	1	100
7	Заправка баллона огнетушащим веществом	шт	1	100
8	Доведение давление в баллоне до рабочего с применением азота	шт	1	100
9	Транспортировка баллона на КС-5 «Тараз»	шт	1	100
10	Обратная установка баллона в блоки ГПА	шт	1	100

4 Перечень материалов, используемых Подрядчиком для оказания услуг

Таблица. 2. Перечень материалов

№№ п/п	Наименование материалов (оборудования, запасных частей и др.)	Ед. изм.	Колич ество	Целевые показатели по доле местного содержания, %	Страна производителе ль
1	2	3	4	5	6
1	Огнетушащее вещество НFC-227 (для заправки баллона)	кг	169	0	Импорт
2	Разрывная мембрана А13- 0081001	шт	2	100	Казахстан

5 Место выполнения работ

Работы по техническому обслуживанию резервуаров/цистерн и аналогичного емкостного оборудования должны быть оказаны и сданы Заказчику по адресу: Жамбылская обл, Жамбылский район, с.Акбулым УМГ "Тараз".

6 Сроки выполнения работ

Начало работ со дня подписания договора, завершение до 15.12.2016 года.

7 Общие требования

7.1 Тендерная заявка Потенциального поставщика должна содержать сведения о наличии у него Аттестации по проведению экспертизы в области промышленной безопасности, квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы для проведения экспертизы в области промышленной безопасности не менее 3 лет. Для подтверждения квалификации поставщик обязан представить документы, подтверждающие профессиональную квалификацию специалистов (копии: удостоверений; сертификатов; свидетельств и других документов, подтверждающие профессиональную квалификацию специалистов и их опыт работы) в области соответствующих предмету закупок.

7.2 Гарантия на проделанную работу должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию.

7.3 При выполнении данных работ на опасных производственных объектах Заказчика, в соответствии со статьей 313 Трудового Кодекса, на основании Правил проведения обучения, инструктирования и проверок знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда, порядка проведения инструктажа по безопасности и охране труда работники Исполнителя должны пройти вводный инструктаж на объектах УМГ «Тараз» АО «Интергаз Центральная Азия».

Все работы производить в соответствии с требованиями нормативных документов, установленных Заказчиком с соблюдением требований Закона о гражданской защите и законодательством Республики Казахстан в сфере охраны труда и техники безопасности.

Начальник службы КСиР УМГ «Тараз»

инициатор отдела, службы -
инициатора закупки

*место для подписи

 АЗИМОВ З.А.
*Ф.И.О.