

ДЕПАРТАМЕНТ
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ
И ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ

[illegible]

освещение. В объем поставки должно входить: топливо, масло, антифриз, фильтр и ЗИП. Охлаждение: охладитель радиаторного типа с охлаждением от вентилятора двигателя, рассчитан на температуру окружающего воздуха 40 С. Замкнутая система охлаждения с расширителем и ресивером, патрубки радиатора и двигателя гибко соединены между собой. Вентилятор оборудован защитным ограждением. Подогреватель: электрический предварительный нагрев водной рубашки системы охлаждения двигателя. Регулируемый термостат с безопасным отключением. Подогреватель оснащен изолированной трубопроводной арматурой и дренажем. Компенсатор: Гибкий компенсатор из нержавеющей стали на выхлопном тракте. Стартерные батареи: свинцово-кислотные стартерные батареи для тяжелых условий пуска с высокими пусковыми токами, нес обслуживаемые, ударопрочные. Емкость достаточна для 6 пусков агрегата подряд, минимум. В комплект поставки должно входить: кабели с клеммами для соединения батарей и подключения к стартеру. Система топливopроводов из черной стали и включает в себя необходимый крепеж и принадлежность. Топливная перекачивающая система: комплект для автоматической перекачки топлива из складского бака в расходный состоит из электрического насоса, ручного насоса, стопорных клапанов, обратных клапанов. Глушитель. С входным и выходным патрубками, изготовлен из жаропрочной стали. Может монтироваться горизонтально, вертикально. Система выхлопа: подготовлена к монтажу на контейнере в комплекте с необходимыми трубопроводами, изгибами и кронштейнами. Спец. гидроизоляция для выхода выхлопной трубы наружу и зонт для защиты от дождя. Теплоизоляция для трубопроводов внутри контейнера. Концевая часть выхлопного тракта изолируется теплоизоляцией со стеноволоном. Панель автоматик: Стальной шкаф с фронтальными дверками для эксплуатации внутри помещений; Степень защиты IP 40; Требования: VDE, IEC, VBG 4; Управляющее напряжение: 12 или 24 В пост. тока; Основное напряжение 400/231 В, 50 Гц. Функции: - Автоматический пуск при отказе внешней сети - Автоматический останов при восстановлении внешней сети - Проведение испытаний - Защита генератора - Измерения - Контроль за работой двигателя с автоматическим останом									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

82 327 187,50

Особые требования:

г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11, БЦ "Болашақ", Центральный аппарат.

в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения договора

18 месяцев с даты поставки товара

не ранее 2015 года

НОВЫЙ

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

6 Потенциальный поставщик должен предоставить дизель-генератор ведущих мировых производителей.

7 Потенциальный поставщик в своей тендерной заявке должен предоставить:

- технический паспорт на дизель-генератор
- инструкцию по эксплуатации
- акт заводских испытаний дизель-генератора

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ

КУРБАТОВ Р.А.

Примечание:

1. Графы 7-16 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.
2. Пункты 1-5 особых требований в Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.