

**ПРОТОКОЛ ДОПУСКА/ИТОГОВ N:ПИ-269978 ЗАКУПОК
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПОНИЖЕНИЕ**

г. Астана

Дата:16.09.2016

Организатор закупок «Интергаз Центральная Азия»
Заказчик закупок «Интергаз Центральная Азия»

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

№	Фамилия, Имя Отчество	Роль	Должность	Признак присутствия	Причина отсутствия
1.	Рубанов.Н.	Председатель	Заместитель Генерального Директора	Да	
2.	Курбанов.Р.	Зам.председателя	Директор Департамента Автоматизации, Информационных Технологий И Связи	Да	
3.	Абдуллаева.Д.	Член комиссии	Юрист Юридического Департамента	Да	
4.	Кулешова.О.	Член комиссии	Главный Менеджер Департамента Информационных Технологий И Связи	Нет	на больничном
5.	Кульчимбаев.Н.	Член комиссии	Главный Менеджер Департамента Автоматизации, Информационных Технологий И Связи	Да	
6.	Нуралин.А.	Член комиссии	Директор Департамента Организации Закупок, Мониторинга Договоров, Мтс	Да	
7.	Ерен.Е.	Наблюдатель	Представитель Оо «Демократическая Партия Казахстана «Ак Жол», Юрист Центрального Аппарата	Да	
8.	Нармукышева.С.	Секретарь	Заместитель	Да	

			Директора Департамента Организации Закупок, Мониторинга Договоров, Мтс		
--	--	--	--	--	--

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.	Приоритет закупки
Лот №1	Установка электрогенераторная	передвижная, с поршневым двигателем внутреннего сгорания, мощность 1400 кВт, напряжение 400 В, двигатель 1500 об/мин	1	82 327 187,50	

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись

ЛОТ N:1 Установка электрогенераторная

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
1.	ТОО ЭлТехСнаб	Алматы, Алатауский район Микрорайон Курылысши , ул Аршалы 80-г	82 327 187,50	07.09.2016 19:30:54
2.	ТОО GenAir	Алматы, Алмалинский район Посёлок Туймебаева, Промзона 301	82 327 187,50	08.09.2016 15:41:49

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1.	ТОО GenAir	<i>1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(1. Предлагаемый участником тендера товар не соответствует заявленным техническим характеристикам (параметры резервной мощности указанные в Технической спецификации участника тендера – 1328 кВт/1660 кВА, а по данным официального сайта www.pramac.com «Резервная мощность» предлагаемого к поставке товара - 1296 кВт/1620 кВА, что не соответствует Технической спецификации Заказчика.</i>

		Предлагаемые габаритные размеры открытой группы (ДхШхВ) согласно Технической спецификации участника тендера (не более 5004х2200х2574мм) также не соответствуют размерам, указанным в Технической спецификации Заказчика (не более 5000х2200х3100). 2. В нарушение п.7 Технической спецификации Заказчика в составе Заявки не содержатся технический паспорт, инструкция по эксплуатации и акт заводских испытаний. 3. В нарушение требований пп.8 п.59 Инструкции, пп.8) п.49 Правил закупок и п.32 Тендерной документации вид обеспечения заявки на участие, внесенный потенциальным поставщиком не соответствует требованиям Тендерной документации Заказчика.);
2.	ТОО ЭлТехСнаб	1.признание заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 49 Правил*, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг(1. Предлагаемый участником тендера товар не соответствует заявленным техническим характеристикам (параметры двигателя указанные в Технической спецификации участника тендера (Двигатель: Общая выходная мощность двигателя не менее 1404 кВт). При этом в предоставленном в составе Заявке техническом паспорте указаны параметры (1441 HP (1059,87 кВт), что не соответствует Технической спецификации Заказчика. 2. В нарушение требований пп.8 п.59 Инструкции, пп.8) п.49 Правил закупок и п.32 Тендерной документации вид обеспечения заявки на участие, внесенный потенциальным поставщиком не соответствует требованиям Тендерной документации Заказчика.);

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №1 признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

Председатель	Заместитель Генерального Директора	<i>Рубанов.Н.</i>
Зам.председателя	Директор Департамента Автоматизации, Информационных Технологий И Связи	<i>Курбанов.Р.</i>
Член комиссии	Юрист Юридического Департамента	<i>Абдуллаева.Д.</i>
Член комиссии	Главный Менеджер Департамента Автоматизации, Информационных Технологий И Связи	<i>Кульчимбаев.Н.</i>
Член комиссии	Директор Департамента Организации Закупок, Мониторинга Договоров, Мтс	<i>Нуралин.А.</i>
Наблюдатель	Представитель Оо «Демократическая Партия Казахстана «Ак Жол», Юрист Центрального Аппарата	<i>Ерен.Е.</i>

Секретарь

Заместитель Директора
Департамента Организации
Закупок, Мониторинга Договоров,
Мтс _____
Нармукышева.С.

*Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления от 28 января 2016 года (Протокол №126)