

«ЭмбаВедьОйл» ЖШС үшін электр энергиясын беру кезінде бос және қолжетімді қуаттардың, сыйымдылықтардың, орындардың болуы, сондай-ақ сумен жабдықтау жүйесінің инженерлік коммуникацияларының схемалары туралы ақпарат

(01.10.2021 ж. жағдай бойынша).

Атырау облысында «Южный Камыскуль» кен орнының объектілерін электрмен жабдықтаудың басқа баламалы көздерінің болмауына байланысты, «Интергаз Орталық Азия» АҚ «ЭмбаВедьОйл» ЖШС электр энергиясын беру реттелетін қызметтерін ұсынады.

«ЭмбаВедьОйл» ЖШС үшін объектілері үшін электр энергиясын беру «Атырау Жарық» АҚ «Камыскуль» 110/35кВ-дан №33Ц, 34Ц фидерінің ВЛ-35кВ арқылы Құлсары ЖӨБ ОРУ 35/6кВ-ға, одан әрі ЗРУ-6кВ-дан КТП ПЭБ 6/0,4кВ-ға, содан кейін КТП 0,4/10кВ-ға және «ОАО» МГҚ «Солтүстік» ЭХҚ тас жол бойындағы ЖЭБ-10кВ («Құлсары» КС электрмен жабдықтау схемасына сәйкес) жүзеге асырылады. «ЭмбаВедьОйл» ЖШС объектісін қосу «ОАО» МГҚ 623км-де «Солтүстік» ЭХҚ тас жол бойындағы ЛЭП-10кВ-да жүзеге асырылды.

№ р/с	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірл.	саны
1	Тас жол бойындағы ВЛ-10 кВ ЭХҚ өткізгіштік қабілеті	кВтч	854 150
2	ВЛ-10 кВ ЭХҚ-ға қосылған тұтынушылардың электр энергиясын тұтынуы	кВтч	854 150
3	Электр энергиясын берудің қолжетімді көлемдері	кВтч	0

«Солтүстік» ЭХҚ ЛЭП-10кВ бойынша 2020 ж. 695398 кВтс тасымалданды. «Солтүстік» ЭХҚ тас жол бойындағы ЛЭП-10кВ 44 катодты қорғау станциясы орнатылды (СКЗ). 2020 ж. «ЭмбаВедьОйл» ЖШС объектілеріне 676 692 кВтс тасымалданды. Осыны ескере отырып, ЭХҚ ВЛ өткізгіштік қабілеті қосымша қуаттылықты өткізуге мүмкіндік бермейді.