

Информация о наличии свободных и доступных мощностей, емкости, мест, а также схемы инженерных коммуникаций системы электроснабжения при передаче электроэнергии для Таможенного поста "Темир-Баба", Пограничной заставы "Даля" (по состоянию на 31.12.2019г)

В связи с отсутствием других альтернативных источников электроснабжения АО «Интергаз Центральная Азия» предоставляет регулируемые услуги передачи электроэнергии для Таможенного поста "Темир-Баба", Пограничной заставы "Даля" в Мангистауской области приграничном с Туркменией районе.

Передача электроэнергии для объектов осуществляется от ПС 110/6 кВ "Жана-Озень" АО «Мангистауской РЭК». Питание КС осуществляется по 2 фидерам 6 кВ, далее от ЗРУ-6кВ на КТП -6/0,4 кВ затем на КТП 0,4/10кВ и на вдольтрассовую ЛЭП-10кВ ЭХЗ «Север» МГ «Окарем-Бейнеу» (согласно схемы электроснабжения). Подключение объекта осуществлено к вдольтрассовой ЛЭП-10кВ ЭХЗ «Север» на 531 км МГ «Окарем-Бейнеу».

№ п/п	Наименование показателей	Ед.измерения	количество
1	Пропускная способность вдольтрассовой ВЛ-10 кВ ЭХЗ	кВтч	1 406 227
2	Потребление электроэнергии потребителями подключенными в ВЛ-10 кВ ЭХЗ	кВтч	1 406 227
3	Доступные объемы передачи электроэнергии	кВтч	0

На вдольтрассовой ЛЭП-10кВ ЭХЗ установлено большое количество станций катодной защиты (СКЗ). За 2018 г. на объекты Таможенного поста "Темир-Баба", Пограничной заставы "Даля" транспортировано 511 056кВтч. Исходя из этого, а также учитывая значительную протяженность ВЛ-10 кВ ЭХЗ пропускная способность линии не позволяют передачу дополнительных мощностей.