

**Информация о наличии свободных и доступных мощностей, емкости, мест, а также схемы инженерных коммуникаций системы электроснабжения при передаче электроэнергии для Таможенного поста "Темир-Баба", Пограничной заставы "Даля" (по состоянию на 31.12.2023г)**

В связи с отсутствием других альтернативных источников электроснабжения АО «Интергаз Центральная Азия» предоставляет регулируемые услуги передачи электроэнергии для Таможенного поста "Темир-Баба", Пограничной заставы "Даля" в Мангистауской области приграничном с Туркменией районе.

Передача электроэнергии для объектов осуществляется от ПС 110/6 кВ "Жана-Озень" АО «Мангистауской РЭК». Питание КС осуществляется по 2 фидерам 6 кВ, далее от ЗРУ-6кВ на КТП -6/0,4 кВ затем на КТП 0,4/10кВ и на вдольтрассовую ЛЭП-10кВ ЭХЗ «Север» МГ «Окарем-Бейнеу» (согласно схемы электроснабжения). Подключение объекта осуществлено к вдольтрассовой ЛЭП-10кВ ЭХЗ «Север» на 531 км МГ «Окарем-Бейнеу».

| № п/п | Наименование показателей                                              | Ед.измерения | количество |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1     | Пропускная способность вдольтрассовой ВЛ-10 кВ ЭХЗ                    | кВтч         | 1 406 227  |
| 2     | Потребление электроэнергии потребителями подключенными в ВЛ-10 кВ ЭХЗ | кВтч         | 1 406 227  |
| 3     | <b>Доступные объемы передачи электроэнергии</b>                       | <b>кВтч</b>  | <b>0</b>   |

На вдольтрассовой ЛЭП-10кВ ЭХЗ установлено большое количество станций катодной защиты (СКЗ). За 2022 г. на объекты Таможенного поста "Темир-Баба", Пограничной заставы "Даля" транспортировано 392 693 кВтч. Исходя из этого, а также учитывая значительную протяженность ВЛ-10 кВ ЭХЗ пропускная способность линии не позволяют передачу дополнительных мощностей.